

TESTALARM Praha, spol. s r.o.

Zkušební laboratoř poplachových systémů



Popovova 1788/10
143 00 Praha 4 - Medřany
Česká republika

Č.j.: TAP-15/2022

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU (nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)

Držitel:	ASITA spol. s r.o. V Mlejniku 611, 500 11 Hradec Králové Česká republika		
IČ	62062158		
Název zařízení:	Rozvodná krabice		
Typové označení:	RK 1S-20P	výrobce:	ASITA spol. s r.o.
Čís. protokolu:	2022 0150	ze dne:	29.5.2022

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 ed.2 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.).

ČSN EN 50131-1 ed. 2	vyhovuje	ČSN EN 50130-5 ed.2
ČSN EN 50134-2 ed.2		

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	3	Riziko:	Střední až vysoké
Podmínky používání:	Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.3.		
Platnost osvědčení:	od 1.4.2022	do 31.3.2025	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námítky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jediné celé a oboustranně.

Datum: 1.4.2022

Razítko a podpis

