

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT

technického prostředku

Evidenční číslo: T1005/2022

Ústředna PZTS

Galaxy Flex 100 verze V3 (C007-M-E4-01)

(Název a typové označení technického prostředku)

Výrobce: Honeywell Security UK Ltd.

Sídlo: Newhouse Industrial Estate, Motherwell
ML1 5SB, UK

IČ:

Držitel: Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z.

Sídlo: Havránkova 118/33
619 00 Brno

IČ:

06609805

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

2

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

SS91=2

Platnost certifikátu do: 04.11.2024

Datum vydání certifikátu: 04.01.2022

Náměstek ředitele
Národního bezpečnostního úřadu




Ing. Jaromír Kadlec, CSc.

016616

Přílohy: 1/1

(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Evidenční číslo: T1005/2022

Příloha číslo: 1

Omezující skutečnosti:

Platnost certifikace je od 4.11. 2021.

Ústředna PZTS Galaxy Flex 100 verze V3 (C007-M-E4-01): splňuje podle ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2, ČSN EN 50131-3:2010, ČSN EN 50131-6:2018 ed. 3 požadavky na stupeň zabezpečení 2.

Sestava a typové varianty ústředny PZTS Galaxy Flex 100 verze V3 (C007-M-E4-01):

Galaxy Flex 100 verze V3 (C007-E4-K07CP045), Galaxy Flex 100 verze V3 (C007-E4-K07CP046), Galaxy Flex 100 verze V3 (C007-M/L-E4-Kxx), Galaxy Flex 50 verze V3 (C006-E4-K07CP045), Galaxy Flex 50 verze V3 (C006-M/L-E4-Kxx), Galaxy Flex 20 verze V3 (C005-E4-K07CP045), Galaxy Flex 20 verze V3 (C005-E4-K07CP046), Galaxy Flex 20 verze V3 (C005-M/L-E4-Kxx) - ústředny PZTS

MK7PROX EM (CPO38-01-B), MK7PROX HID (CPO38-01-H-B), MK7(CP037-01), MK8 (CPO51-00-01), MK8 (CPO50-00-01) - LCD klávesnice

CPO46-00, CP045-00 - dotykové klávesnice, A045 - volitelná plastová krabice na montáž klávesnic

A081-00-01, A083-00-02, A083-00-10 - komunikátory

G8P (C072), G8 - koncentrátory, A158-B - plošný spoj koncentrátoru

P026-B (P026-01-B) - modul posilovacího zdroje

C080, C081, MAXM2000 - řídicí moduly

čtečky pro uvedené řídicí moduly:

MA Sigma iCLASS, MA Sigma Multi, MA Sigma Bio, MA Sigma Lite, MA Sigma Lite Multi, MA Sigma iCLASS, MA Sigma Lite Plus, MA Sigma Plus Multi, MA Sigma Lite Plus iCLASS - biometrické čtečky

iCLASS SE R10, iCLASS SE RP10, iCLASS SE RP10 BT, iCLASS SE RPK40, iCLASS SE R15,

iCLASS SE R40, iCLASS SE RP15, iCLASS SE RP40, P-300, P-500, P-640, P-620, A7H, A7H

QUATTRO, A7HPIN, CSR-35L, ASR 605, ASR603, ASR610, PROXPOINT PLUS - bezkontaktní čtečky

Výše uvedené komponenty viz příloha č.1 certifikátu shody č.527/2021 vydaném certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o., která je též k dispozici u držitele certifikátu.

Platnost certifikátu do: 04.11.2024

Datum vydání certifikátu: 04.01.2022

Otisk úředního razítka



Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu

Ing. Jaromír Kadlec, CSc.

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně.