



Č.j.: TAP-24/2021

# OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ  
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU  
(nad rámec akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	<b>KELCOM International, spol. s r.o.</b> Pardubická 899/1, 500 04 Hradec Králové		
IČ:	15061680		
Název zařízení:	Ústředna PZTS		
Typové označení:	<b>PowerNEO</b>	výrobce:	Digital Security Control
Čís. protokolu:	2021 9925	ze dne:	20.5.2021

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

## ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ.

ČSN EN 50131-1 ed.2	<b>vyhovuje</b>	ČSN EN 50130-5 ed.2
ČSN EN 50131-3		ČSN EN 50130-4 ed.2
ČSN EN 50131-6 ed.2		ČSN EN 55032 ed.2

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	<b>3</b>	Riziko:	<b>Střední až vysoké</b>
Podmínky používání:	Zkušební sestava je uvedena v protokolu o zkoušce, viz čl.11.1.3. Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí II dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.2.		
Platnost osvědčení:	od 20.5.2021	do 19.5.2024	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 20.5.2021

Razítko a podpis:

